



172300050572

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 单位登记号: | 510107000126               |
| 项目编号:  | CDSHCJCJSYXGS743<br>8-0005 |

# 检测报告



报告编号 A2210186628204005C

第 1 页 共 4 页

项目名称 厂界噪声

委托单位 成都邓双海诺尔环保发电有限公司

委托单位地址 成都市新津县邓双镇文山村 5-6 组

检测类别 委托检测

报告日期 2022 年 02 月 07 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 479094A290

## 报告说明

报告编号: A2210186628204005C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制: 喻诗琪 签发: 王勇  
审核: 唐甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人  
采样地址: 成都市新津县邓双镇文山村 5-6 组 签发日期: 2022/02/07

## 检测结果

报告编号: A2210186628204005C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

| 检测结果   |            |                  |       |      |          | 单位: dB(A) |    |
|--|------------|------------------|-------|------|----------|-----------|----|
| 检测点位置  | 检测日期       | 检测时段             | 主要声源  | 背景声源 | 结果 (Leq) |           |    |
|  |            |                  |       |      | 测量值      | 背景值       | 结果 |
| 1#厂界北侧外 1m 处   | 2022.01.14 | 昼间 (19:57~19:59) | 环境噪声  | 环境噪声 | 51.1     | 51.4      | 51 |
|  |            | 夜间 (22:03~22:05) |       |      | 47.5     | 48.4      | 48 |
| 2#厂界西侧外 1m 处   |            | 昼间 (19:26~19:28) | 烟囱风声  |      | 50.5     | 50.2      | 50 |
|  |            | 夜间 (22:19~22:21) |       |      | 47.5     | 47.3      | 48 |
| 3#厂界南侧外 1m 处   |            | 昼间 (19:33~19:35) | 喷淋塔水声 |      | 47.5     | 48.5      | 48 |
|  |            | 夜间 (22:32~22:34) |       |      | 46.5     | 46.3      | 46 |
| 4#厂界东侧外 1m 处   |            | 昼间 (19:48~19:50) |       |      | 53.3     | 53.1      | 53 |
|  |            | 夜间 (22:45~22:47) |       |      | 45.2     | 43.9      | 45 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2 类限值   |            |                  |       |      |          |           |    |
| 昼间   |            | 60 dB(A)         |       |      |          |           |    |
| 夜间   |            | 50 dB(A)         |       |      |          |           |    |
| <b>结论:</b>   |            |                  |       |      |          |           |    |
| 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 2 类限值标准, 本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级 (Leq) 符合该参照标准限值要求。 |            |                  |       |      |          |           |    |


表 2 检测方法的主要仪器信息

| 厂界噪声 |                              |     |                                     | 单位: dB(A) |
|------|------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------|
| 检测项目 | 检测方法及方法来源                    | 检出限 | 主要仪器 (名称、型号及编号)                     |           |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | /   | 多功能声级计<br>AWA6228+<br>(TTF20173572) |           |

## 检测结果

报告编号: A2210186628204005C  
附: 厂界噪声测点示意图

第 4 页 共 4 页



\*\*\*报告结束\*\*\*

CTI 华测检测