



172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS901 9-0002

检测报告



报告编号 A2220261446102002C

第 1 页 共 4 页

项目名称 厂界噪声

委托单位 成都邓双海诺尔环保发电有限公司

委托单位地址 成都市新津县邓双镇文山村 5-6 组

检测类别 委托检测

报告日期 2022 年 08 月 16 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 5885311A22

报告说明

报告编号: A2220261446102002C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制: 熊洪燕 签发: 王勇
审核: 唐甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人
采样地址: 成都市新津县邓双镇
文山村 5-6 组 签发日期: 2022/08/16

检测结果

报告编号: A2220261446102002C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)		
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	背景声源	结果 L_{eq}		
						测量值	背景值	结果
1#	厂界南侧噪声监测点	2022.07.11	昼间(17:38~17:41)	生产车间噪声	树林鸟叫声	53.4	48.5	51
			夜间(22:27~22:30)			48.4	43.3	46
2#	厂界西侧噪声监测点		昼间(18:38~18:41)	烟囱噪声		53.4	50.6	53
			夜间(22:34~22:37)			49.0	43.5	48
3#	厂界北侧噪声监测点		昼间(18:48~18:51)	生产车间噪声		53.9	49.6	52
			夜间(22:54~22:57)			49.1	45.3	47
4#	厂界东侧噪声监测点		昼间(18:56~18:59)	水塔噪声		52.5	49.5	50
			夜间(23:02~23:05)			49.3	43.8	48
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值								
昼间			60 dB(A)					
夜间			50 dB(A)					
结论:								
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级 (L_{eq}) 符合该参照标准限值要求。								

表 2 检测方法及主要仪器信息


厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20202573)	

检测结果

报告编号: A2220261446102002C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



报告结束